



OFICIO SS Nº 45/2021

Querência-MT, 11 de Maio de 2021.

À BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE LTDA.

Prezado Senhor (a)

Em atendimento a solicitação realizada à gerência técnica do DAE, informamos que, o novo loteamento denominado Bosque das Acácas situado Rua 02 de novembro (Estrada R 21) Setor de Chácaras B, lote B95 em Querência-MT, poderá ter suas instalações hidráulicas interligadas a rede distribuidora de água operada pelo DAE – Querência, desde que atenda aos seguintes requisitos:

- Atender ao Art. 6º da Lei municipal nº 1133/2018;
- Todos os ramais para os lotes e a instalação dos cavaletes são de responsabilidade da loteadora.

O DAE se responsabilizará pela interligação de tubulações nos loteamentos localizados à no máximo 15 metros da adutora já existente, loteamentos com distância superior ao estipulado deverão incorporar ao projeto hídrico uma rede mestra de 110mm entre o loteamento e o ponto mais próximo da rede adutora já existente e de mesmo diâmetro.

Esta viabilidade tem validade de 1 (um) ano, após a data de sua emissão.

Assim sendo, coloco-nos a disposição para os esclarecimentos e orientações que se fizerem necessário.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.


Adilson Alves Mendonça
Secretário de Saneamento e Serviços Urbanos