


-ATERRAMENTO TEMPORÁRIO CONFORME NR 10.




5. ESTRUTURAS PRIMÁRIAS NÃO COTADAS E DO TIPO CE1, ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS NÃO COTADAS E DO TIPO SH-1 POSTES NÃO COTADOS E DE CONCRETO DT 10/105 CAN. A LARGURA DA CALÇADA EM RUAS E DE 2,5 METROS, A LARGURA DA CALÇADA EM AVENIDAS E DE 3,0 METROS, E OS POSTES SERÃO INSTALADOS A 0,5m DO MEIO FIO.

a			
b			
c			
	FEITO	WSTO	APROV. DATA
ALTERAÇÕES			

OBS. =

ARTICULAÇÃO RELATIVA			
DAS FOLHAS			

[illegible]

LEV. CADASTRO	VISTO	VISTO
PROJETO	APROV.	APROV.
DESIGNO ENG. MAGNER WESLEY	APROV.	APROV.
CONTENIDO	DATA	DATA

REDE DISTRIBUIÇÃO	13,8KV	DATA: 04/07
LOTEAMENTO	TRES AMERICAS	E= LESTE
GRUPO:	TRES AMERICAS INCOMP. E IMOB. LTDA	N= NORTE
MUNICÍPIO:	QUERÊNCIA – MT	ESCALA V: 1:2000
		H: 1:2000

ARQUIVO: