



OFICIO SS Nº 092/2022

Querência-MT, 06 de Junho de 2022.

À RESIDENCIAL QUERENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Prezado Senhor (a)

Em atendimento a solicitação realizada à gerência técnica do DAE, informamos que, o novo loteamento denominado **RESIDENCIAL PLANALTO**, localizado na Estrada R-21, Matrícula nº881, 885, 886, 9.528 e 9.932 no município de Querência-MT, contemplando 1.385 lotes, poderá ter suas instalações hidráulicas interligadas a rede distribuidora de água operada pelo DAE – Querência, desde que atenda aos seguintes requisitos:

LOTEAMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS

1. Atender aos Artigos 6, 37 parágrafo 3º e o item III do Artigo 22 da Lei municipal nº 1133/2018;
2. Apresentar mapa da rede hidráulico de acordo com as especificações informadas pelo DAE e Memorial Descritivo, carimbados e assinados pelo Secretário da pasta em exercício.
3. Realizar a interligação da rede do loteamento em local designado pela gerencia técnica do DAE.
4. Todos os ramais para os lotes e adaptações ao cavalete são de responsabilidade da loteadora;
5. Cada lote deverá ter um ramal de PEAD, não sendo permitida a utilização de um único ramal para dois lotes.
6. Apresentar atestado de qualidade da rede hidráulica após interligação da rede de água implantada a rede existente, com garantia de manutenção por um período de 90 (noventa) dias;
7. Apresentar relatório fotográfico com coordenadas geo-referenciadas de todas as vias do empreendimento (fotos com valas abertas e tubulação).
8. Apresentar saídas dos ramais prediais obstruídas/trancadas com dispositivo interno OB macho sextavado de 1/2".
9. Apresentar carta de doação de todo sistema hidráulico do empreendimento ao DAE-Querência.



LOTEAMENTOS VERTICAIS

10. Apresentar instalações individuais com possibilidade de micromedição e acesso fácil ao DAE;

11. Instalar um reservatório coletivo com capacidade mínima de 200 litros por residência e um macro medidor, com acesso ao DAE, na entrada do reservatório.

Observações:

- O DAE deverá estar presente em toda interligação entre a nova rede e a existente, com agendamento prévio de no mínimo 7 dias.
- O DAE realizará a interligação de tubulações em loteamentos localizados à no máximo 05 (cinco) metros da adutora já existente, loteamentos com distância superior ao descrito acima deverão incorporar ao projeto hidráulico uma rede mestra com diâmetro entre de 110 mm e 250mm, conforme especificação pela prestadora.

Esta viabilidade tem validade de 1 (um) ano, após a data de sua emissão.

Assim sendo, coloco-nos a disposição para os esclarecimentos e orientações que se fizerem necessário.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

Adilson Alves Mendonça
Secretário de Saneamento e Serviços Urbanos