



OFICIO SS Nº 137/2023

Querência-MT, 24 de Outubro de 2023.

**À CASA E TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA**

Prezado Senhor (a)

Em atendimento a solicitação realizada à gerência técnica do DAE, informamos que, o novo loteamento denominado **RESIDENCIAL DO LAGO**, a ser implantado sob o lote de chácara nº 47 do Setor C e matrícula 4.519 no livro de Registro Geral do Município de Querência/MT no município de Querência-MT, contemplando 730 lotes, poderá ter suas instalações hidráulicas interligadas a rede distribuidora de água operada pelo DAE – Querência, desde que atenda aos seguintes requisitos:

1. Atender aos Artigos 6, 37 parágrafo 3º e o item III do Artigo 22 da Lei municipal nº 1133/2018;
2. Apresentar mapa da rede hidráulico de acordo com as especificações informadas pelo DAE e Memorial Descritivo, carimbados e assinados pelo Secretário da pasta em exercício.
3. Realizar a interligação da rede do loteamento em local designado pela gerencia técnica do DAE.
4. Todos os ramais para os lotes e adaptações ao cavalete são de responsabilidade da loteadora;
5. Cada lote deverá ter um ramal de PEAD, não sendo permitida a utilização de um único ramal para dois lotes.
6. Apresentar atestado de qualidade da rede hidráulica após interligação da rede de água implantada a rede existente, com garantia de manutenção por um período de 90 (noventa) dias;
7. Apresentar relatório fotográfico com coordenadas geo-referenciadas de todas as vias do empreendimento (fotos com valas abertas e tubulação).
8. Apresentar saídas dos ramais prediais obstruídas/trancadas com dispositivo interno OB macho sextavado de 1/2'.
9. Apresentar carta de doação de todo sistema hidráulico do empreendimento ao DAE-Querência após execução.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS  
CNPJ 37.465.002/0001-66  
DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO



O DAE realizará a interligação de tubulações em loteamentos localizados à no máximo 05 (cinco) metros da adutora já existente, loteamentos com distância superior ao descrito acima deverão incorporar ao projeto hidráulico uma rede mestra com diâmetro entre de 110 mm e 250mm, conforme especificação pela prestadora.

Após a entrega da obra ao DAE, a empresa responsável pela execução deverá responder por todo ou qualquer problema de vazamentos referente a execução do serviço no prazo de 120 dias.

**ESTA VIABILIDADE TEM VALIDADE DE 1 (UM) ANO, APÓS A DATA DE SUA EMISSÃO.**

Assim sendo, coloco-nos a disposição para os esclarecimentos e orientações que se fizerem necessário.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

\_\_\_\_\_  
*Adilson Alves Mendonça*  
*Secretário de Saneamento e Serviços Urbanos*